



Устанавливаются на портале ОПН-Ф35/40,5 УХЛ1		Б35-61/1,0К630А-У1
Заградитель ЗВС-200-0,5-У1 Конденсатор СМР-66/Ц3-0,0044 Фильтр ФПМ-82-2		
РГПЗ-2-П-35/1000 УХЛ1 ПДГ-9-03 УХЛ1		Б35-33/1,0-КА-УХЛ1
ВБПС-35П-25/630УХЛ1 с приводом ППУ-600 Трансформаторы тока ТОЛ-35П-П УХЛ1 Kmm=100/5		
РГПЗ-1-П-35/1000 УХЛ1 ПДГ-9-02 УХЛ1		Б35-147/1,0К630А-У1
ЗНОМ-35П-П УХЛ1 ПКН-001-35ХЛ1		
РГПЗ-2-П-35/1000 УХЛ1 ПДГ-9-03 УХЛ1		Б35-147/1,0К630А-У1
ВБПС-35П-25/630УХЛ1 с приводом ППУ-600 Трансформаторы тока ТОЛ-35П-П УХЛ1 Kmm=100/5		
РГПЗ-1-П-35/1000 УХЛ1 ПДГ-9-02 УХЛ1		Б35-147/1,0К630А-У1
ВБПС-35П-25/630УХЛ1 с приводом ППУ-600 Трансформаторы тока ТОЛ-35П-П УХЛ1 Kmm=100/5		
РВС-35У1		Б35-147/1,0К630А-У1
Трансформатор силовой типа ТМН-2500/35/11-УХЛ1 εк=7,5%		
ОПН-РС/ТЕЛ-10/12,7 УХЛ1 ТМГ-40/10 У1.10/0,4кВ, 40кВА ПКТ-101-10-10/31,5 У3 Ипл.вст = 10А		Б35-147/1,0К630А-У1
Порядковый номер шкафа Сборные шины 10 кВ Номинальный ток сборных шин 630А ВВ/ТЕЛ-10-12,5/630 УХЛ2 привод встроенный электромагнитный		
ТЛК-10-6		КРУ-10кВ серии К-59
3x3НОЛ-10		
ОПН-КС/ТЕЛ-10/10,5 УХЛ2		КРУ-10кВ серии К-59
ТДЗЛВ-10		

Согласовано	
Взам.инв.№	
Подпись и дата	
Инд.№ Подп.	

Пунктиром выделена 1-я очередь строительства.

СП-10/6-34-ЭС-3					
Реконструкция ПС-35/10 кВ "Никитовка" Красногвардейского района Белгородской области					
Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Электротехническая часть				Стадия	Лист
				РП	1
Схема электрических соединений. II-я очередь реконструкции.				ИП Маньков А.И. Лицензия ГС-1-31-02-26-0 312301676305-000334-1	